

Zertifikat

Nr. z2817a-12-D



Aktiengesellschaft

Auftraggeber:

Schrack Technik GmbH
Seybelgasse 13
A-1235 Wien

Prüfling(e):

- Anschlussmodul:
SCHRACK TOOLLESS LINE Modul RJ45 geschirmt, Kat. 6_A ISO/IEC 11801 Amd.2
Art.-Nr.: HSEMRJ6GWA
- Anschlussschnur:
SCHRACK LED Patchkabel RJ45 geschirmt, 500MHz, Klasse E_A, 10GB, LS0H
Art.-Nr.: H6GSG02K0G (2,0m), H6GSG03K0G (3,0m)
- Datenkabel:
SCHRACK S/FTP Kabel Kat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H, 40%, blau
Art.-Nr.: HSEKP423HB (Simplex), HSEKP823HB (Duplex)

Bewertungsstandard(s):

- ISO/IEC 11801 AMD 1 (2008-04)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente nach **Klasse E_A** bis **500 MHz** ein.

4-Konnektor Channel, Klasse E_A

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. P2817a-12-D vom 09. Januar 2012** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 09. Januar 2012

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG
In der Kolling 13
D-66450 Bexbach
Tel.: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 0
Fax: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 99
Email: info@ghmt.de